

## Искрогаситель ИПГ

- **Динамический безмасляный искрогаситель**
- **Надежная защита от искрообразования**
- **Устанавливается как опция на гидростанции и вакуумные станции**

Согласно правилам промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, автотранспорт, въезжающий на территорию таких объектов, а так же ввозимые узлы и агрегаты с двигателем внутреннего сгорания должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.



Это касается в частности и оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов непосредственно работающего в местах где существует риск возгорания.

Конструкция **искрогасителя** представляет собой динамический безмасляный искрогаситель, простой, надежный и эффективный. Установка **искрогасителя ИПГ** на выхлопную систему двигателя внутреннего сгорания, обеспечивает полную защиту от возможного выброса искр.

**Искрогасители ИПГ** могут устанавливаться как опция на гидростанции и вакуумные станции производства нашей компании.

### **Технические характеристики:**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Номинальная пропускная способность газов, м <sup>3</sup> /ч	100
Максимальная рабочая температура, °С	300
Рабочее давление, кг/см <sup>2</sup>	0,5
Диаметр входного патрубка, мм	50
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	100x100x170
Масса, кг	0,95

### **Комплект поставки:**

- Искрогаситель ИПГ
- Паспорт



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RLI1559.04.ЖР00

№ ПС 001619

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.08.2016г. по 02.08.2021г.

код ОК 005 (ОКП) 485410

№ ССБК.RU.ПБ17.Н0048

код ЕКПС

ТН ВЭД 7326909808

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»  
241020, г. Брянск, ул. Конопотская, 13, ОГРН 1113256000549  
Тел. (4832) 63-07-28, 63-72-00

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»  
241020, г. Брянск, ул. Конопотская, 13, ОГРН 1113256000549  
Тел. (4832) 63-07-28, 63-72-00

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

«Союз Тест» Общество с ограниченной ответственностью «Союз Тест»,  
236000, г. Калининград, ул. пл. Васильевского дом 2 офис 21. ОГРН  
1153926031600 . Свидетельство № ССБК RU.ПБ17, 20.04.2016г. до  
20.04.2019г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Искрогасители, тип ИПГ: рабочее давление, кг/кв.см — 0,5;  
максимальная рабочая температура, °С — 300. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53323-2009

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00048/Е-М-17 от  
03.08.2016г. ООО «Союз Тест» ИЛ «Союз Тест»,  
№ССБКRU.21ПБ17 до 02.08.2019г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Руководство по эксплуатации  
(Паспорт)

Руководитель(заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Голяк Е.И.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Кайгородов Д.В.

