

ИСКРОГАСИТЕЛЬ «ИПГ»

- **Динамический безмасляный искрогаситель**
- **Надежная защита от искрообразования**
- **Устанавливается как опция на гидростанции и вакуумные станции**

Согласно правилам промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, автотранспорт, въезжающий на территорию таких объектов, а так же ввозимые узлы и агрегаты с двигателем внутреннего сгорания должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.



Это касается в частности и оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов непосредственно работающего в местах где существует риск возгорания.

Конструкция **искрогасителя** представляет собой динамический безмасляный искрогаситель, простой, надежный и эффективный. Установка **искрогасителя ИПГ** на выхлопную систему двигателя внутреннего сгорания, обеспечивает полную защиту от возможного выброса искр.

Искрогасители ИПГ могут устанавливаться как опция на гидростанции и вакуумные станции производства нашей компании.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Номинальная пропускная способность газов, м ³ /ч	100
Максимальная рабочая температура, °С	300
Рабочее давление, кг/см ²	0,5
Диаметр входного патрубка, мм	50
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	100x100x170
Масса, кг	0,95

Комплект поставки:

- Искрогаситель «ИПГ»
- Паспорт

Искрогаситель соответствует ГОСТ Р 53323-2009 и имеет сертификат соответствия в области пожарной безопасности.



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001619

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.08.2016г. по 02.08.2021г.

код ОК 005 (ОКП) 485410

№ ССБК.RU.ПБ17.Н0048

код ЕКПС

ТН ВЭД 7326909808

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»

241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13, ОГРН 1113256000549

Тел. (4832) 63-07-28, 63-72-00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»

241020, г. Брянск, ул. Конотопская, 13, ОГРН 1113256000549

Тел. (4832) 63-07-28, 63-72-00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«Союз Тест» Общество с ограниченной ответственностью «Союз Тест»,
236000, г. Калининград, ул. пл. Васильевского дом 2 офис 21. ОГРН
1153926031600 . Свидетельство № ССБК RU.ПБ17, 20.04.2016г. до
20.04.2019г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Искрогасители, тип ИПГ: рабочее давление, кг/кв.см — 0,5;
максимальная рабочая температура, °С — 300. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которым проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53323-2009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00048/Е-М-17 от
03.08.2016г. ООО «Союз Тест» ИЛ «Союз Тест»,
№ССБКRU.2ПБ17 до 02.08.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководство по эксплуатации
(Паспорт)

Руководитель(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Голяк Е.И.

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Кайгородов Д.В.

